

Утверждаю

Директор МБУК

«МБС Тбилисского района»

..... Г.Н. Матвеева

«*11*» *октября* 2021 г.

**Инструкция
о закрытии помещений МБУК «МБС Тбилисского района»
после окончания работы**

Все помещения, независимо от их назначения, по окончанию в них работы на ночное время, выходные и праздничные дни перед закрытием должны быть проверены

Цель проверки помещений:

- устранение причин, способных вызвать в помещении возгорание или пожар в нерабочее время, проверка наличия, исправности и готовности первичных средств пожаротушения.

Проверяют следующее:

1. Проведена ли тщательная уборка помещения от производственных отходов, мусора, пыли, легковоспламеняющейся жидкости, бумаги, красок, растворителей.
2. Выключены ли электроприборы, электронагревательные устройства, обесточена ли сеть рабочего электроосвещения.
3. Закрыты и заперты ли окна, форточки, двери, ведущие в другие помещения.
4. Сложены ли в установленном порядке материалы, изделия и другое имущество, оставляемое в помещении
5. Освобождены ли проходы, проезды.
6. Обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения, к дверям запасных выходов.
7. Исправно ли дежурное освещение.
8. Не остался ли кто в помещении из работников или посторонних лиц. Проверив и убедившись, что в помещении нет пожарной опасности и исключена возможность хищения имущества, ответственное лицо запирает помещение на ключ без права его передачи третьим лицам без согласования с администрацией.
9. Лицам, ответственным за противопожарное состояние помещения, запрещается уходить с территории учреждения по окончанию работы без проверки вверенного ему помещения.